

Santa Croce Camerina 2014 - Esame chimico controllo D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.2014

Data prel	Provenienza	Latit	Longit	T °C	pH	CE* μS cm ⁻¹	durezza totale °F	RF** mg l ⁻¹	solidi sedim. mg l ⁻¹	Na mg l ⁻¹	Ca mg l ⁻¹	Mg mg l ⁻¹	NH ₄ ⁺ mg l ⁻¹	NO ₂ ⁻ mg l ⁻¹	NO ₃ ⁻ mg l ⁻¹	PO ₄ ³⁻ mg l ⁻¹	K mg l ⁻¹	SO ₄ ²⁻ mg l ⁻¹	L mg l ⁻¹	Cl ⁻ mg l ⁻¹	F ⁻ mg l ⁻¹	Br ⁻ mg l ⁻¹
31/1	pozzo Le Moli - Caucana			20,8	7,3	1559	48	1185		187	147	32	<0,1	<0,1	82	<0,9	4,1	126	<0,3	267	<0,2	2,0
19/5	Pozzo Filippello			23,0	7,7	712	29	219		38	101	10	<0,1	<0,1	59	<0,9	6,6	36	<0,3	63	0,3	0,4
19/5	Pozzo Fossazze			23,0	7,6	767	30	261		47	113	10	<0,1	<0,1	66	<0,9	1,7	24	<0,3	87	0,4	0,5
24/6	uscita pozzo Mauro			24,2	7,5	587	26	357	<0,2	19	110	3	<0,1	<0,1	41	<0,9	2,0	17	<0,3	32	0,2	<0,4
3/9	pozzo Ragusa - c.da Pellgrino			23,4	7,2	661	30	476		25	112	7	<0,1	<0,1	57	<0,9	2,1	29	<0,3	40	0,3	0,5
11/11	pozzo Consorzio			20,3	7,6	722	32	482		41	106	13	<0,1	<0,1	52	<0,9	3,8	24	<0,3	64	0,3	0,5
11/11	pozzo Filippello			20,3	7,5	708	31	480		38	105	10	<0,1	<0,1	52	<0,9	7,3	31	<0,3	55	0,3	0,4

*CE = conducibilità elettrica a 20°C

**RF = Residuo fisso a 180°C