

Modica 2014 - Esame microbiologico D.Lgs. 31/2001 e Salmonella

Data prelievo	Provenienza	Latitudine	Longitudine	Coliformi Totali UFC / 100 mL	Coliformi Fecali UFC / 100 mL	Streptococchi Fecali UFC / 100 mL	Salmonelle unità/L
17/03/2014	Pozzo Sud Costruzioni			5,0 x 10	0	0	assente
17/03/2014	Pozzo Abbate			0	0	0	assente
17/03/2014	Pozzo polisportiva - Caitina			0	0	0	assente
17/03/2014	Pozzo Ruggero Moncada			2,0 x 10	0	0	assente
07/04/2014	Pozzo Scivoletto			4,5 x 10	0	0	assente
07/04/2014	Pozzo Cappuzzello			0	0	0	
07/04/2014	Pozzo Michelica 2			0	0	0	
07/04/2014	Pozzo Pozzillesi			0	0	0	
07/04/2014	Sorgente Cafeo			2,4 x 10	0	2	assente
12/05/2014	Pozzo Spadaro			0	0	0	Assente
12/05/2014	Pozzo Sacro Cuore Nuovo			0	0	0	Assente
12/05/2014	Pozzo Carpenteri			1,0 x 10	0	0	Assente
12/05/2014	Pozzo Trapani Rocciola			9,0 x 10	0	0	Assente
12/05/2014	Sorgente Pancrazio			9,3 x 10	4,7 x 10	1,8 x 10	Assente
12/05/2014	Pozzo Di Giacomo			9,0 x 10	0	0	Assente
14/05/2014	Pozzo De Leva			6,4 x 10	0	0	assente
19/05/2014	Pozzo 1			7,0 x 10	0	0	assente
19/05/2014	Pozzo 2			2,4 x 10	0	0	assente
14/07/2014	Pozzo Di Giacomo			0	0	0	
14/07/2014	Sorgente Cafeo			9,1 x 10	4,5 x 10	0	Assente
14/07/2014	Pozzo Garofalo			0	0	0	Assente

* = valore stimato

Modica 2014 - Esame microbiologico D.Lgs. 31/2001 e Salmonella

Data prelievo	Provenienza	Latitudine	Longitudine	Coliformi Totali UFC / 100 mL	Coliformi Fecali UFC / 100 mL	Streptococchi Fecali UFC / 100 mL	Salmonelle unità/L
14/07/2014	Pozzo Michelica 1			0	0	0	Assente
14/07/2014	Pozzo Ruggero Moncada			0	0	0	Assente
14/07/2014	Pozzo Sacro Cuore (Area Nuova)			0	0	0	Assente
14/07/2014	Pozzo Catarri			0	0	0	Assente
04/08/2014	Sorgente San Pancrazio			5,6 x 10	0	0	assente
04/08/2014	Pozzo Sud Costruzioni			5,6 x 10	1,6 x 10	0	assente
05/08/2014	pozzo 1 - Ospedale Maggiore			0	0	0	Assente
05/08/2014	pozzo 2 - Ospedale Maggiore			6,7 x 10	0	0	Assente
10/09/2014	Pozzo De Leva			2,0 x 10	0	0	Assente
10/09/2014	Pozzo Abbate			0	0	0	Assente
10/09/2014	Pozzo Garofalo			0	0	0	
10/09/2014	Pozzo barbarossa			0	0	0	
10/09/2014	Pozzo Sacro cuore nuovo			5,5 x 10	0	0	Assente
02/10/2014	acqua di pozzo n. 3			8,0 x 10 ²	1,6 x 10 ²	4*	Assente
02/10/2014	acqua di pozzo n. 4			1,6 x 10 ²	0	0	Assente
02/10/2014	acqua di pozzo n. 5			2,0 x 10	0	0	Assente
07/10/2014	Pozzo Pozzillesi			9,0 x 10	5,3 x 10	6*	Assente
07/10/2014	Pozzo Catarri			1,2 x 10	0	0	Assente
07/10/2014	Pozzo Garofalo			0	0	0	
07/10/2014	Pozzo Cappuzzello			0	0	0	
07/10/2014	Pozzo Di Giacomo			0	0	0	

* = valore stimato

Modica 2014 - Esame microbiologico D.Lgs. 31/2001 e Salmonella

Data prelievo	Provenienza	Latitudine	Longitudine	Coliformi Totali UFC / 100 mL	Coliformi Fecali UFC / 100 mL	Streptococchi Fecali UFC / 100 mL	Salmonelle unità/L
07/10/2014	Sorgente Cafeo			8,0 x 10 ²	3,2 x 10 ²	4,0 x 10	Assente
13/10/2014	Pozzo Sud Costruzioni			6,4 x 10 ²	3,2 x 10 ²	0	assente
13/10/2014	Pozzo Scivoletto			1,5 x 10	0	0	assente
17/11/2014	Pozzo Trapani Rocciola			1,6 x 10	0	0	Assente
17/11/2014	Pozzo Spadaro			0	0	0	Assente
17/11/2014	Pozzo Ruggero Moncada			0	0	0	Assente
17/11/2014	Pozzo Michelica 2			0	0	0	Assente
17/11/2014	Pozzo Michelica 3			4,8 x 10 ²	1,2 x 10 ²	0	Assente
17/11/2014	Sorgente San Pancrazio			4,0 x 10 ²	3,2 x 10 ²	2,5 x 10	Assente
02/12/2014	pozzo 1 - Ospedale Maggiore			0	0	0	Assente
02/12/2014	pozzo 2 - Ospedale Maggiore			2,9 x 10	0	0	Assente

* = valore stimato